


环保举报办结单

举报编号：220823360222030240

受理时间：2022-08-23 11:13

举报时间	2022-08-23	举报人	***	 网络举报
当前状态	已办结	联系方式	***	
举报对象	江西景圣环保有限公司			
详细地址	江西省景德镇市浮梁县			
举报内容描述	该厂自 2012 投产主要从事城市生活垃圾焚烧发电，污水综合处理，堆肥，蒸汽，自 2022 年入夏以来附近居民 24 小时都能闻到垃圾腐臭的味道已经严重影响附近居民的正常生活，河里也时不时飘来一些不明絮状物，河水也变的浑浊下游 2 公里处就是饮用水一级保护区			
举报办结情况	已办结，办结意见：2022 年 8 月 24 日，我局执法人员根据信访件反映问题对该公司进行调查核实，经调查核实，该公司废水经 EGSB A/O MBR 膜生物反应器预处理后排入西瓜洲污水处理厂，未排入小南河内，现场也未发现小南河内存在不明絮状物，群众举报反映的气味难闻是该公司近期对垃圾库 2 台行车进行日常维护检查，为了保证人员的安全检修工作，停止了污水站调节池的除臭风机运行，调节池没有形成负压，致使检修期间污水站有异味散发出来，检修结束后，除臭风机正常运行。下一步，我局将加强对该公司日常巡查管理，防止环境污染。			
答复举报人信息	办理单位	景德镇市浮梁生态环境局应急中心	操作人	胡和平
	举报人，您好！2022 年 8 月 24 日，我局执法人员根据信访件反映问题对该公司进行调查核实，经调查核实，该公司废水经 EGSB A/O MBR 膜生物反应器预处理后排入西瓜洲污水处理厂，未排入小南河内，现场也未发现小南河内存在不明絮状物，群众举报反映的气味难闻是该公司近期对垃圾库 2 台行车进行日常维护检查，为了保证人员的安全检修工作，停止了污水站调节池的除臭风机运行，调节池没有形成负压，致使检修期间污水站有异味散发出来，检修结束后，除臭风机正常运行。下一步，我局将加强对该公司日常巡查管理，防止环境污染。			

批
办
意
见

年 月 日